


**OZNACZENIA:**

- |   |  |
|---|--|
| 1 Kocioł gazowy kondensacyjny typ CerapurMaxx ZBR 70-3 prod. JUNKERS-BOSCH (lub równoważny)     | 14 Głowica pomiarowo-defekcyjna DEP-08 prod. ALKASTER (lub równoważny)                         |
| 2 Grupa pompowa do kotła ZBR prod. JUNKERS-BOSCH (lub równoważny)                               | 15 Reduktor gazu II° 30kg/h, 10-200mb, 3/4"x3/4", nr kat. 51-641-05 prod. GOK (lub równoważny) |
| 3 Zestaw montażowy typu TL-2 (kołn. DN65) prod. JUNKERS-BOSCH (lub równoważny)                  | 16 Kurek gazowy odcinający DN25  |
| 4 Sprzęt hydrauliczny (kołn. DN65) prod. JUNKERS-BOSCH (lub równoważny)                         | 17 Kurek gazowy odcinający DN50  |
| 5 Naczynie wzbiorcze przeponowe CO typ NG 100L prod. REFLEX (lub równoważny)                    | 18 Filtr skośny do gazu DN50   |
| 6 Kompaktowy separator powietrza typu Flamcovent Smart F DN65 prod. FLAMCO (lub równoważny)     | 19 Zawór odcinający kotłierz. DN65   |
| 7 Kompak. separator zanieczyszczeń typu Flamco Clean Smart F DN65 prod. FLAMCO (lub równoważny) | 20 Zawór zwrotny kotłierz. DN65  |
| 8 Neutralizator kondensatu typ NEUTRA200 prod. JEREMIAS (lub równoważny)                        | 21 Termomanometr   |
| 9 Pompa obiegowa CO typ Yonos MAXO 40/0,5-12 prod. WILO (lub równoważny)                        | 22 Zawór odcinający gwint. DN50  |
| 10 Demineralizator wody grzewczej SYR 3200 7L prod. HUSTY (lub równoważny)                      | 23 Zawór odcinający gwint. DN40  |
| 11 Defekcyjna centrala sterująca CS4X prod. ALKASTER (lub równoważny)                           | 24 Zawór regulacyjny DN50 typ 4017M prod. HERZ (lub równoważny)                                |
| 12 Sygnalizator optyczno-akustyczny SOA-08 prod. ALKASTER (lub równoważny)                      | 25 Zawór regulacyjny DN40 typ 4017M prod. HERZ (lub równoważny)                                |
| 13 Zawór elektromagnetyczny ZB DN50 (0,5bar) prod. FLAMAGAZ (lub równoważny)                    |  |

 <p><b>GRUPA INŻYNIERII SANITARNEJ NEMO</b> 62-420 Strzałkowo, ul. Pułaskiego 5a kom.: +48 509 400 903 W: www.grupa-nemo.pl E: biuro@grupa-nemo.pl</p>	INWESTOR:	Gmina Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo			
	ADRES INWESTYCJI:	<b>PLAC REYMONTA 1, 62-306 KOŁACZKOWO</b> (dz. nr 153/16, obręb. ew.: 0109 Kołaczkowo, jednostka ew.: 303001_2 Kołaczkowo)		NR RYSUNKU: <b>3</b>	
	TREŚĆ RYSUNKU:	<b>SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI</b>			SKALA: 1:100
	OPRACOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Szymon Michalski <small>upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan</small>		WKP/0181/POOS/15	04.2021	
SYGNATURA:	REW.:		NR STRONY:		