



# URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE

62-306 Kołaczkowo, Plac Reymonta 3

tel. 61-4385324, fax. 61-4385321

e-mail: [ug@kolaczkowo.pl](mailto:ug@kolaczkowo.pl), [www.kolaczkowo.pl](http://www.kolaczkowo.pl)

Dnia 28 lipca 2016r. o godzinie 14:45 do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wymianę podłogi sportowej w gimnazjum w Kołaczkwie następującej treści:

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowej podłogi sportowej spełniającej wszystkie wymogi normy EN 14904 składającej się z legarów o wymiarach 20 X 90 mm ułożonych w rozstawie 500 mm **ślepej podłogi** oraz nawierzchni z paneli drewnianych gr 14 mm? Podłoga jako cały system posiada certyfikat PZKosz. Informujemy, że dopuszczając rozwiązanie, w którym warstwę płyt wilgocioodpornych zastępuje ażurowo ułożona ślepa podłoga z elementów drewnianych o wym. 20 X 90 mm Zamawiający otrzymuje system o wzmocnionej i bardziej mobilnej konstrukcji. Dodatkowo zszywki mocujące panele przymocowane do drewnianego elementu dużo mocniej trzymają niż gdyby został on przybity do płyty wilgocioodpornej.*

## **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby oferowana podłoga ułożona została na płycie wilgocioodpornej. Zamawiający przewidział przetarg kosztorysowy i z uwagi na ten fakt, obmiary poszczególnych pozycji kosztorysowych muszą być jednakowe, celem porównania ofert i późniejszego rozliczenia kosztorysem powykonawczym. Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie zmienia kosztorysu ofertowego i wymaga, aby złożona oferta zgodna była z pozycją nr 4 kosztorysu ofertowego załączonego do SIWZ.

**Zgodnie z art. 38 ust. 2 Zamawiający publikuje zapytania na stronie internetowej. Ponieważ zmiana SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, a zapytania nie wymagają dodatkowego czasu dla Wykonawców do przygotowania oferty, termin złożenia ofert pozostaje niezmienny .**

WÓJT  
*Wasań*  
Teresa Waszak