



**IKS PROJEKT**  
ul. Waryńskiego 6  
63-200 Jarocin  
NIP: 617-176-63-38  
Regon: 250825296

**BIURO:**  
ul. Opłotki 6  
63-200 Jarocin  
tel. +48 62 740 31 15  
www.iksprojekt.pl

Jarocin, dn. 08.04.2021 r.

## OŚWIADCZENIE

W związku z opracowaną dokumentacją techniczną z czerwca 2020r. dot. remontu pomieszczeń Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w ramach budowy Małego Kina Społecznościowego oświadczam, że:

1. Ściana ekranowa ma posiadać wymiary 430x242cm (446x258cm) wg wytycznych Kina za Rogiem.
2. Ze względu na brak izolacji poziomej ścian, podłoga z desek na legarach musi być wentylowana.
3. Dopuszcza się zastąpienie płyty OSB płytami MFP.
4. Wykonawca na etapie wykonywania nowego nadproża musi zabezpieczyć ścianę. W przypadku jej uszkodzenia lub rozbiórki należy ją przemuruwać od nowa.
5. Na tylnej ścianie należy zamontować płytę AKUTEX FT 4cm w systemie ECOPHON SAINT-GOBAIN ECOPHON ACUSTO WALL C (brak wełny do ocieplenia ściany).
6. Barierkę zabezpieczającą stopień przy stanowisku dla osoby niepełnosprawnej wykonać z kształtowników okrągłych, malowanych na kolor czarny, wypełnienie ażurowe, wysokość barierki dostosowana do wysokości foteli w pierwszym rzędzie, tak aby nie przesłaniać ekranu.
7. Podłoga z desek ma za zadanie spełnić funkcje mikrowentylacji.
8. Ściana do przedsionka ma być dźwiękoizolacyjna.
9. Otwory wentylacyjne pod podłogą w ścianie zewnętrznej zabezpieczyć siatką ze stali nierdzewnej od strony pomieszczenia.
10. Przestrzeń między legarami podłogi wypełnić keramzytem.



**IKS Projekt**  
ul. Waryńskiego 6, 63-200 Jarocin  
tel./fax. +48 62 740 21 66  
NIP: 617-176-63-38, Regon: 250825296

**mgr inż. Krystian Sobociński**  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
upr. nr WKP/0265/PWOK/18