

Uchwała Nr XLI/381/2018
Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem

*Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz.267 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:***

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 06 czerwca 2018r. na działalność Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Staszyńska

**Załącznik
do uchwały nr XLI/381/2018
Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 czerwca 2018r.**

**Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Skąpe w sprawie skargi na Kierownika
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem**

W dniu 06.06.2018r. do Urzędu Gminy w Skąpem wpłynęła skarga na działalność Kierownika ZWiK dotyczącą niesprawnej kanalizacji oraz wycieku ścieków ze studzienki kanalizacyjnej do kanału.

Skarga niniejsza była również przedmiotem obrad Komisji ds. porządku publicznego, spraw komunalnych, mieszkaniowych i ochrony środowiska.

Bez wątpienia jest fakt, że w nocy z dnia 2 na 3 czerwca 2018 r. wystąpiła awaria przepompowni głównej w m. Ołobok, spowodowana przepaleniem elementu zasilającego główny sterownik. Przepompownia wyposażona jest w sterownik mikroprocesorowy, który steruje i monitoruje pracę przepompowni. Dane ze sterownika za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej przesyłane są do centrum monitoringu sieci przepompowni ścieków działających na terenie Gminy Skąpe. W razie jakiegokolwiek awarii, takiej jak: zanik prądu, awaria pomp czy zbyt duży poziom ścieków, zdarzenia te odnotowywane są w systemie i wysyłana jest informacja o stanie awaryjnym za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS do kierownika ZWiK oraz wyznaczonego pracownika. Aby informacje o awarii dotarły do systemu monitorującego, sterownik pompowni wyposażony jest w awaryjne zasilanie bateryjne. Tejże nocy awarii uległ cały układ zasilający wraz z układem bateryjnym. Najprawdopodobniej spowodowane to było wyładowaniem atmosferycznym. W tej sytuacji w nocy sterownik nie zdążył wysłać powiadomienia o stanie awaryjnym za pośrednictwem sieci GSM, ponieważ nagle całkowicie stracił zasilanie. O awarii poinformował Kierownika ZWiK w niedzielę ok. godz. 9:00 mieszkaniec posesji, w której doszło do wybicia kanalizacji. Interwencja została podjęta natychmiast gdy informacja dotarła do kierownika ZWiK, tj. ok. godz. 10:00, tym samym sama awaria w pełni została usunięta ok. godz. 12:00.

W ubiegłym roku stwierdzono niedrożność głównego kolektora ściekowego przechodzącego pod kanałem w miejscowości Ołobok. W skutek tego zdarzenia nastąpił wyciek ścieków na łąkę przy kanale. Natychmiast po zgłoszeniu awarii, wykorzystując samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji, którym dysponował przedsiębiorca z m. Ołobok, interwencja była podejmowana. Niestety zbyt słabe możliwości techniczne samochodu nie wyplukały wystarczająco sieci i awaria znów powtórzyła się następnego dnia. Zakład sprowadził inny zaawansowany technicznie pojazd specjalistyczny i sieć została całkowicie wyczyszczona.

Obecnie Zakład posiada własny pojazd asenizacyjny z funkcją czyszczenia kanalizacji, co umożliwia nam podejmowanie interwencji w bardzo krótkim czasie.

Bazując na doświadczeniu występowania awarii, dodatkowo Zakład zleci sprawowanie monitoringu głównych przepompowni ścieków na terenie Gminy zewnętrznemu podmiotowi, który świadczy usługi podglądu systemów sterowania przepompowni ścieków 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wobec powyższego nie można zgodzić się z zarzutem, że Kierownik ZWiK, po uzyskaniu informacji o awarii, nie podejmuje żadnych działań w celu likwidacji uciążliwości związanej z niesprawną kanalizacją oraz wyciekami ścieków ze studzienki kanalizacyjnej do kanału.

W związku z powyższym rozpatrzono skargę w zakresie opisanym powyżej i uznano ją w uchwale.