

**Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Skąpe w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Wójta Gminy Skąpe**

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

Działając na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że Rada Gminy w Skąpem na sesji w dniu 29 czerwca 2017r. rozpatrzyła skargę Pani Magdaleny Kędzierskiej /data wpływu 06.06.2017r./ na działalność Wójta Gminy Skąpe.

UZASADNIENIE

Stacja uzdatniania wody w Ołoboku zaopatruje w wodę miejscowości: Ołobok, Niesulice i Łąkie. Maksymalna wydajność nominalna stacji wynosi 38m³/godz. co według Operatu Wodnoprawnego wykonanego na potrzeby uzyskania Pozwolenia Wodnoprawnego w 2012r. jest ilością wystarczającą do zapewnienia potrzeb wodociągu grupowego wsi Ołobok, Niesulice, Łąkie.

Zużycie roczne wody w latach 2013 – 2016 wynosiło:

Lp.	Rok	Zużycie roczne m ³ /rok	Średnie zużycie w sezonem m ³ /m-c	Średnie zużycie poza sezonie m ³ /m-c	Średnie zużycie m ³ /m-c
1	2013	59331	6710	4122	4944
2	2014	50786	6640	3430	4232
3	2015	58976	8068	3863	4915
4	2016	52163	6732	3552	4347

Analiza danych zawarta w powyższej tabeli wskazuje, że zużycie wody w ostatnich latach jest na zbliżonym poziomie. Obserwujemy natomiast większe zużycie w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień) o ok. 80%. Spowodowane jest to specyfiką miejscowości Łąkie oraz Niesulice, które są miejscowościami turystycznymi oraz zapotrzebowaniem na wodę w okresie letnim w celu utrzymania ogrodów przydomowych przez mieszkańców. W poprzednich latach stwierdzono większe zużycie wody w m. Ołobok związane z utrzymaniem murawy boiska sportowego. W celu zminimalizowania zapotrzebowania na wodę w m. Ołobok w bieżącym roku boisko zostało zmodernizowane i zaopatrzone we własne, niezależne ujęcie wody.

Stacja uzdatniania wody w Ołoboku pracuje bez większych problemów. Ostatnie przerwy w dostawach wody miały miejsce 24.12.2016 r. oraz 03.06.2017 r. W obu

przypadkach awaria dotyczyła rozszczelnienia rury tłocznej jednej z dwóch pomp głębinowych, dostarczających wodę do stacji. W założeniach projektowych stacja posiada dwie pompy głębinowe pracujące naprzemiennie, z których jedna jest pompą awaryjną. Niestety awaria, która wydarzyła się 24.12.2016 r. (wigilia), nastąpiła w chwili wzmożonego poboru wody, w którym to momencie wydajność pojedynczej pompy głębinowej okazała się niewystarczająca. Podobna sytuacja miała miejsce w dniu 03.06.2017 r. (upalny dzień), w którym nastąpiło wzmożone zużycie wody ze względu na masowe podlewanie ogródków działkowych przez mieszkańców. Pomimo, iż stacja uzdatniania wody w Ołoboku posiada system monitoringu bezawaryjnej pracy, tego typu awarie są trudne do wychwycenia, ponieważ mimo rozszczelnienia układu pompa stale pompuje i nie wykazuje błędnego działania dla urządzeń monitorujących. Awaria taka zostaje zauważona dopiero jak zaczyna brakować wody lub występuje spadek ciśnienia u odbiorców zlokalizowanych najdalej względem stacji.

Spadki ciśnienia jakie mogą doskwierać mieszkańcom będącym na końcu sieci wodociągowej, spowodowane są chwilowymi wzrostami zużycia wody w okresach letnich, dlatego też znając przyczyny problemu wprowadzamy okresowy zakaz podlewania ogródków w okresie fali upałów.

Dalsza modernizacja systemu wodociągowego w m. Niesulice ze względu na letniskowy charakter miejscowości oraz dalsze plany urbanizacyjne będzie obejmować wybudowanie zbiornika buforowego z zapasem wody wraz z niezależnym zestawem hydroforowym (podnoszącym ciśnienie) w samej miejscowości, co zabezpieczy mieszkańców Niesulic przed tego typu uciążliwościami. Plany te będą potwierdzone w przygotowywanej do przyjęcia aktualizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Niesulice.

W związku z powyższym wniesione w skardze zarzuty, dotyczące problemów z dostarczaniem wody do domostw w Niesulicach i brakiem reakcji Wójta Gminy Skąpe na zgłaszany problem, są niezasadne z uwagi na fakt, że problem ten jest na bieżąco monitorowany oraz podejmowane są działania zmierzające do poprawy sytuacji.

W tym stanie rzeczy skarga jest nieuzasadniona.