

Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Skąpem  
66-213 Skąpe 65  
NIP 9271956608 REGON 368322023

Sz. P.  
Mariusz Kuźmicz  
Cibórz  
66-213 Skąpe

W odpowiedzi na Pana interpelację wniesioną pismem znak: BRA.003.6.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozprzestrzeniania się nieprzyjemnego zapachu w obrębie wspólnoty mieszkaniowej nr 20 w m. Cibórz.

ZWIK w Skąpem informuje, odczuwanie nieprzyjemnego zapachu przez mieszkańców wspólnoty nr 20 może być spowodowane nieszczelną instalacją kanalizacyjną wewnątrz budynku, ponadto niezbędne jest wyposażenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w pionu wentylacyjne zgodnie z § 125 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

**Skuteczna wentylacja pionów kanalizacyjnych zabezpiecza m.in. przed wydostawaniem się gazów gromadzących się w rurociągach instalacji kanalizacyjnej z ewentualnych nieszczelności.**

ZWIK w Skąpem zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach okresowego przeglądu budynku wymaganego Prawem Budowlanym.

Wszelkie reklamacje związane z eksploatacją systemu kanalizacji sanitarnej w m. Cibórz należy zgłaszać do właściciela i zarządcy przedmiotowego mienia tj.:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  
SPZOZ w Ciborzu  
CIBÓRZ  
66-213 Skąpe**

KIEROWNIK  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Skąpem

Krzysztof Legiś

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa
3. Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, Biuro Rady