



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PROSZOWICACH**

Proszowice, dnia 11.07.2022r.

Znak:HK.903.116.2022

**Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Koszycach Spółka z o.o.  
Włostowice 7a, 32-130 Koszyce**

Dotyczy wodociągu publicznego Modrzany

**DECYZJA nr 7/2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach działając na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, ust 2, art. 12 ust 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), art. 104 oraz 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), § 3 ust.1, pkt 1, ust. 3 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) na podstawie wyniku z badania wody pobranej w dniu 05.07.2022 r. ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Modrzany – Zbiornik Wyrównawczy Zagaje, 32-130 Koszyce (sprawozdanie z badań nr SB/79411/07/2022 z dnia 08.07.2022 r. – data wpływu 11.07.2022r.)

**stwierdza wygaśnięcie decyzji nr 6/2022 z dnia 01.07.2022r., znak:  
HK.903.95.2022**

**Uzasadnienie**

W dniu 28.06.2022 r. pobrano próbkę wody ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Modrzany, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach bieżącego

nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Próbkę wody pobrano w punkcie zgodności – Zbiornik Wyrównawczy Zagaje, 32-130 Koszyce.

W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.:

- stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 68±4 h w ilości 300 jtk w 1 ml przy równoczesnym wykluczeniu obecności pozostałych badanych parametrów mikrobiologicznych (sprawozdanie z badań nr LW/2290/N/2022 z dnia 05.07.2022 r.).

Badanie próbki wody przeprowadzała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Oddział Laboratoryjny Badania Wody, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Administrator/właściciel prowadził działania naprawcze polegające na zwiększeniu dawki chloru, zwiększeniu dawki napowietrzania wody oraz zwiększeniu dawki soli do zmiękczenia wody. Po przeprowadzeniu działań naprawczych zlecił ponowne badanie wody.

Zgodnie z powyższym, w dniu 05.07.2022 r. administrator wodociągu pobrał próbkę wody do badania laboratoryjnego w zakresie parametru mikrobiologicznego ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Modrzany tj. – Zbiornik Wyrównawczy Zagaje, 32-130 Koszyce. Pobrana próbka wody nie wykazała przekroczeń w zakresie wykonywanych oznaczeń:

- Zbiornik Wyrównawczy Zagaje, 32-130 Koszyce (sprawozdanie z badań nr SB/79411/07/2022 dnia 08.07.2022 r. – data wpływu 11.07.2022r. )

Badanie próbek wody przeprowadzało Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną czyli spełniająca wymogi art. 12 pkt 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Niekwestionowana próbka wody pobrana dnia 05.07.2022r. pozwoliła ostatecznie stwierdzić, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada normom obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie wykonanych oznaczeń.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie zarówno społecznym jak i interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie zaopatrzenia społeczności w wodę o dobrej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach postanowił jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Prądnicka 76, 31-202 Kraków za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Proszowicach  
*Kowalska*  
Z up. mgr inż. Monika Kowalska - Maj  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

### Otrzymuje:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce
3. Starosta Powiatu Proszowickiego, 32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 72
4. a/a

### Do wiadomości:

Powiatowy Lekarz Weterynarii, 32-100 Proszowice, ul. Adama Grzymały – Siedleckiego 2

Wyk. M.K-M. 12 386-00-15 wew. 205

