

Gmine Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Koszycach Sp. z o.o.  
Włostowice 7a, 32-130 Koszyce  
NIP 6821772882

Włostowice , dnia 23.03.2020r

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
ul. Adama Grzymały Siedleckiego 2  
32-100 Proszowice**

W nawiązaniu do decyzji nr 5 / 2020 z dnia 20.03.2020r Znak : HK-431-27/20 wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Proszowicach w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Modrzany Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o we Włostowicach w dniu 20.03.2020 r podjęło działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody do jakości wymaganej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r poprzez :

- całkowite wyłączenie z produkcji wody stację wody w Modrzanach
- dostarczenie mieszkańcom wody przez awaryjne zasilanie z przesyłu „NIDA 2000”
- płukanie całej sieci wodociągowej

W dniu 21.03.2020 r wykonano płukanie zbiornika wyrównawczego Zagaje oraz sieci wodociągowej Zagaje.

W dniu 23.03.2020r zostanie wykonane ponowne płukanie całej sieci wodociągowej . Celem potwierdzenia całkowitej skuteczności tych działań zostało złożone zamówienie na wykonanie kolejnych badań próbek wody w zakresie przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów przez SGS Pszczyna.

Otrzymane wyniki badań niezwłocznie zostaną Państwu przekazane.

Z poważaniem  
**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Ryszard Kalaś*

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a