


z TV RURA RL28 WYPROWADZIĆ
PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ PÓŁFAJĄ

Waga systemu pow. 220m² 1,45 m²
Op. Materiałowy 12,50 zł/m² (w tym 12,50 zł/m²)

UWAGI:

1. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ DRUTEM DFeZn8mm
2. JAKO UZIOMY ZASTOSOWAĆ BEDNARKĘ FeZn25x4
UKŁADANĄ W ZIEMI NA GŁ. MIN. 0,6m
W ODLEGŁOŚCI 1,0m OD FUNDAMENTÓW
3. NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH ZAINSTALOWAĆ
IGLICE ok. 65-70cm / jak pokazano na rzucie dachu/

UZIOM -BEDNARKA FeZn25x4



FAZA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ 15-024 BIAŁYSTOK ul. J. KRASZEWSKIEGO 11A/6 tel 601 73 55 83 fax 085 7417148		
NAZWA OBIEKTU	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKAŁNY WIELORODZINNY I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO - MIESZKANIA O CHARAKTERZE WSPIERANYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
ADRES OBIEKTU	OLECKO ul. Włójska 8a dz. nr 17/134		DATA
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU		27.08.2015
AUTOR OPRACOWANIA	inż. Eugenia Czerniawska	Bt-77/76	SKALA 1:100
SPRAWDZAJĄCY	inż. Michał Krasowski	Bt-135/79	NUMER RYSUNKU 12