


SKALA 1:100

ZESTAWIENIE OPRAW

- 1 54 * Fpr-ton LED 24W PRM 4000K
- 2 28 * QUEST LED 120W
- 3 2 * TABLP LED N AS 9300lm 840 (70W)
- 4 28 * TABLP LED N AS 4650lm 840 (35W)
- 5 2 * DpT CS LED 2W 250lm NM AT
- 6 8 * CmpACT LED EVP N 4800lm PLX 840 (42W) IP65
- 7 85 * CmpACT LED N 50W PLX 4000K
- 8 69 * CmpACT LED N 36W PLX 4000K
- 9 118 * CmpACT LED N 32W PLX 4000K
- 10 27 * TM TECHNLPDIE 33_NM ITECH C1 NM
- 11 2 * TM TECHNLPDIE 34_NM ITECH W1 NM
- 12 6 * TM TECHNLPDIE 38_NM ITECH M5 NM
- 11 6 * EWAKUACYJNA 2-STRONNA 3H LED SA/A
- 12 6 * EWAKUACYJNA SCIENNA ORION LED SA 3H MT



Nr pom.	Pomieszczenie	Pow. użytk. (m²)
2.1.	Korytarz i schody	122,30
2.2.	Sala lekcyjna	49,17
2.3.	Pomieszczenie gospodarcze	11,40
2.4.	Zaplecze sali	23,90
2.5.	Sala lekcyjna	49,60
2.6.	Sala lekcyjna	24,30
2.7.	Sala lekcyjna	48,90
2.8.	Gabinet	12,20
2.9.	Gabinet	11,61
2.10.	Zaplecze sali	12,04
2.11.	Sala lekcyjna	49,16
2.12.	Sala lekcyjna	23,41
2.13.	Sala lekcyjna	49,32
2.14.	Wc uczniów	18,70
2.15.	Pomieszczenie gospodarcze	3,90
2.16.	Sala lekcyjna	49,70
2.17.	Zaplecze sali	11,60
2.18.	Wc uczniów	23,20
Powierzchnia 2 piętra ogółem		594,41

ZAKŁAD USŁUG PRECYZ. ELEKTROTECH. ELEKTRON. 19-400 Olecko
I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE Pl. Zamkowy 5C/11

Nazwa obiektu: **BUDYNEK SZKOŁY ZSLIZ Z SALA GIMNASTYCZNA**
W OLECKU - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU.

Adres obiektu: **OLECKO UL. GOŁDAPSKA 29.**

Projektant: **techn. elekt. Wojciech Łapucki**
SUW-87/94

Współpraca: **techn. elekt. Eugeniusz Kowalczyk**
SUW-31/89

Sprawdzający: **techn. elekt. Eugeniusz Kowalczyk**
SUW-31/89

Skala: **1:100** Branża: **elektryczna** Nazwa rysunku: **Oświetlenie - 2 piętro.** Data: **07.2018.** Nr arkusza: **E3**