



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY**

85-079 Bydgoszcz, ul. T. Kościuszki 27

tel. 52 515-40-20, fax 52 584-11-44

e-mail: psse.bydgoszcz@pis.gov.pl

www.ppis.bydgoszcz.pl

NHK.513.1.23.2017

ZAKŁAD KOMUNALNY W SICIENKU	
Wpł. 16. 11. 2017	
Nr 19/11	Zał. 18

Bydgoszcz, dnia 10.11.2017r.

DECYZJA NR NHK.2936.2017

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz.1261), zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz.328 ze zm.), w związku z § 3 ust.2, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989)

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY**

po zapoznaniu się z wynikami badania wody, przeprowadzonymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy, pobranej w dniach:

10.10.2017r., nr sprawozdania z badań L.9051.2.193.1.2017/LEM, L.9051.2.193.2.2017/LEM,
L.9051.2.193.3.2017/LEM, L.9051.2.193.4.2017/LEM, L.9051.2.193.5.2017/LEM,
L.9051.2.193.6.2017/LEM;

24.10.2017r., nr sprawozdania z badań LEM.9051.2.441.1.2017, LEM.9051.2.441.2.2017,
LEM.9051.2.441.3.2017., LEM.9051.2.441.4.2017, LEM.9051.2.441.5.2017, LEM.9051.2.441.6.2017

07.11.2017r., nr sprawozdania z badań LEM.9051.2.448.1.2017, LEM.9051.2.448.2.2017,
LEM.9051.2.448.3.2017., LEM.9051.2.448.4.2017, LEM.9051.2.448.5.2017, LEM.9051.2.448.6.2017

z sieci wodociągu publicznego leżącego na terenie wsi Wojnowo i Osówiec gm. Sicienko, zasilanego przez Stację Uzdatniania Wody w Osówcu gm. Sicienko, podlegającemu Zakładowi Komunalnemu w Sicienku. ul. Lipowa 1, 86-014 Sicienko,

stwierdza,

że jakość wody w badanym zakresie pochodzącej z w/w wodociągu odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. i **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

UZASADNIENIE

W dniu 22.09.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonymi przez SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczyńcu ul. Cieszyńska 52 A (w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Komunalny w Sicienku. ul. Lipowa 1, 86-014 Sicienko) wody pobranej:

- ze Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie gm. Sicienko wodociągu publicznego Wojnowo gm. Sicienko - nr próbki 082127/09/2017;
- z Zespołu Szkół w Wojnowie gm. Sicienko, kran w kuchni - nr próbki 082126/09/2017;

wydał decyzję nr **NHK.2393.2017**, na mocy której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Wojnowo gm. Sicienko zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody Wojnowo gm. Sicienko ze względu na obecność mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie spełnianie wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

W związku z ww. decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Zakład Komunalny w Sicienku podjął następujące działania:

1. Unieruchomiono Stację Uzdatniania Wody w Wojnowie gm. Sicienko.
2. Zaopatrzono konsumentów w wodę pochodzącą ze Stacji Uzdatniania Wody w Osówcu gm. Sicienko.
3. Wprowadzono stałą dezynfekcję wody i utrzymywano poziom wolnego chloru w sieci wodociągowej do 0,3 mg/l oraz płukano sieć wodociągową wodociągu publicznego Wojnowo gm. Sicienko zaopatrywaną ze Stacji Uzdatniania Wody w Osówcu gm. Sicienko.
4. Powiadomiono konsumentów o braku przydatności wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie gm. Sicienko do spożycia oraz zakazie jej spożywania (Stacja została unieruchomiona). Powiadomiono Wójta Gminy Sicienko, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojnowie i pracowników kuchni Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wojnowie. Ponadto umieszczono komunikat na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sicienku i Zakładu Komunalnego w Sicienku oraz powiadomiono SMS - ami poprzez sołectwa w ramach Systemu Ostrzegania i Informowania dla Mieszkańców.
5. Zaopatrzono Szkołę Podstawową w Wojnowie w wodę butelkowaną.
6. Przeprowadzono intensywne płukanie i dezynfekcję sieci wewnętrznej instalacji wodociągowej Szkoły Podstawowej w Wojnowie gm. Sicienko.
7. Po zakończonych działaniach naprawczych poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o przygotowaniu wodociągu publicznego leżącego na terenie wsi Wojnowo i Osówiec gm. Sicienko, zasilanego przez Stację Uzdatniania Wody w Osówcu gm. Sicienko.

W dniach 10.10.2017r., 24.10.2017r. oraz 07.11.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pobrał kontrolne próbki wody do badań laboratoryjnych wodociągu publicznego leżącego na terenie wsi Wojnowo i Osówiec gm. Sicienko, zasilanego przez Stację Uzdatniania Wody w Osówcu

gm. Sicienko. W ich wyniku stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

Wobec powyższego postanowiłem jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Bydgoszczy
Anna Chrzanowska

Załączniki: sprawozdania z badań laboratoryjnych z dnia:

10.10.2017r.: L.9051.2.193.1.2017/LEM, L.9051.2.193.2.2017/LEM, L.9051.2.193.3.2017/LEM,
L.9051.2.193.4.2017/LEM, L.9051.2.193.5.2017/LEM, L.9051.2.193.6.2017/LEM;
24.10.2017r., LEM.9051.2.441.1.2017, LEM.9051.2.441.2.2017, LEM.9051.2.441.3.2017, LEM.9051.2.441.4.2017,
LEM.9051.2.441.5.2017, LEM.9051.2.441.6.2017;
07.11.2017r., LEM.9051.2.448.1.2017, LEM.9051.2.448.2.2017, LEM.9051.2.448.3.2017, LEM.9051.2.448.4.2017,
LEM.9051.2.448.5.2017, LEM.9051.2.448.6.2017.

Otrzymują:

- ① Zakład Komunalny w Sicienku
ul. Lipowa 1
86-014 Sicienko

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4
85 – 031 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Sicienko
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Cieplicka 5
85-377 Bydgoszcz
4. A/a