

Sicienko, dnia 24.07.2017 r.



**Zakład Komunalny  
w Sicienku**

Zakład Komunalny w Sicienku  
ul. Lipowa 1, 86-014 Sicienko  
tel. 52 58 70 690, fax 52 58 70 749

**Wójt Gminy Sicienko  
ul. Mrotecka 9  
86-014 Sicienko**

### KOMUNIKAT

Zakład Komunalny w Sicienku informuje, na podstawie otrzymanej informacji w dniu 24.07.2017r. z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy dotyczącej wyników badań wody pobranej w dniu 20.07.2017 z wodociągu publicznego Osówek, że w pobranej wodzie

### STWIERDZONO OBECNOŚĆ BAKTERII GRUPY COLI

- 3 jtk/100ml dla nowo wybudowanej sieci wodociągowej w Osówcu ul. Górzysta,
- 5 jtk/100ml dla wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Osówek.

Zostały podjęte następujące działania dla wodociągu publicznego Osówek:

- intensywne płukanie wodociągu publicznego Osówek,
- wyłączenie Stacji Uzdatniania Wody w Osówcu,
- zasilanie odbiorców w wodę z wodociągu publicznego Sicienko i Wojnowo,
- przystąpiono do dezynfekcji 2 studni głębinowych, 6 odzłaziaczy, 1 zbiornika retencyjnego wody po ich uprzednim wypłukaniu.

Komunikat dotyczy mieszkańców takich miejscowości jak: Dąbrówka N., Kamieniec, Zielonczyn, Kruszyn, Pawłówek, Osówek, Szczutki, Mochle, Mochełek, Nowa Ruda.

**Zaleca się PRZEGOTOWANIE WODY przed użyciem do celów konsumpcyjnych. Dotyczy to nie tylko picia i przyrządzania posiłków, ale nawet mycia warzyw i owoców lub naczyń. Zaleca się także wcześniejsze przegotowanie wody do kąpieli noworodków.**

Oczyszczanie wody potrwa kilka dni. Z uwagi na prowadzoną intensywną dezynfekcję, woda może teraz zawierać zwiększoną zawartość chloru.

Z poważaniem

Kierownik Zakładu Komunalnego  
w Sicienku

  
mgr inż. Marcin Wawrzyniak

Otrzymują:

-adresat pocztą elektroniczną - fax

-a/a

Ł.J.